



Resposta 21/02/2018 13:24:49

Resposta Complementar do Setor de Manutenção do CRM-PR: 'Bom dia, apenas complementando o email anterior o item 3 do edital se refere a lâmpadas utilizadas em áreas grandes, desconheço lâmpadas de 20w que possuam 2.465mm de comprimento, porém se o fornecedor comprovar que esse item possui as mesmas características da que foi solicitada (luminosidade de 3100/3700 lumens, luz branca, comprimento conforme estabelecido e base G13) a lâmpada de 20w poderá ser fornecida."

Fechar