

COMPRASNET

Pregão Eletrônico



Resposta 27/01/2020 14:27:51

Segue resposta do Setor Requisitante: " No memorial das estruturas metálicas existe a indicação para o tratamento da estruturas metálicas e no item lista de materiais, consta a utilização dos materiais com quantidade. Além do mais, como não consta no escopo mas deve ser feito por uma questão de competência técnica de boa execução de serviços de engenharia, a empresa vencedora deverá prever a impermeabilização das platibandas que ficarão aparentes, com uso adequado de material impermeabilizante tanto em seu topo com parede interna. Além do mais, essas platibandas ,bem como os telhados , sofrerão intervenções (furação) para reinstalação de equipamentos de ar e passarelas metálicas e a impermeabilização é item obrigatório de um bom serviço após a intervenções. Se persistir alguma dúvida, esta deverá ser elucidada pelo autor do projeto da obra."

Fechar