



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ

Rua Victório Viezzer, 84, Vista Alegre, CEP 80810-340, Curitiba-PR

Fone: (41) 3240-4000 | Fax: (41) 3240-4001 | protocolo@crmpr.org.br | www.crmpr.org.br

TESTE DE AMOSTRA DE LAMPADAS REFERENTE LICITAÇÃO .

Edital número 03/2018

Empresa concorrente: LICITE BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Foram entregues ao setor de almoxarifado, três unidades de lâmpadas LED com dispositivo integrado a base ou corpo , constituindo peça única. Das seguintes características:

01 lampada LED tubular 9 W , fita de LED bivolt 60 cm.

01 lampada LED tubular 18 W , fita LED bivolt 120 cm.

01 lampada LED tubular 40 W , fita LED bivolt 240 cm

01 lampada LED bulbo 10 W base rosca E27 bivolt.

Constatado ao efetuar a abertura da embalagem de transporte que todas as unidades chegaram desprovidas de suas embalagens de comercialização falta de cumprimento ao estabelecido na Portaria 144 de 13 de março de 2015 do **INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO** que estabeleceu as normas e diretrizes para comercialização de lâmpadas LED.

Efetuados os testes de funcionamento das unidades cedidas, constatamos que somente as lâmpadas LED tubular de 240 cm e lâmpada LED bulbo base rosca E27 apresentaram acendimento normal , com ressalvas a oscilação de luminosidade. Os outros modelos apresentados não acenderam mesmo com a verificação de que a alimentação elétrica estava normal em 121 volts na hora dos testes constatamos unidades impróprias.

Com relação à Portaria 144/2015 do INMETRO, esta é bem clara quanto a **ETIQUETA NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ENCE**, que deve estar afixada em todas as embalagens de lâmpadas ora comercializadas no Brasil, com informações obrigatórias de Potencia, fluxo luminoso eficiência luminosa e segurança. Além desta etiqueta certificadora , obrigatória, a embalagem deve conter também o manual de orientação do produto.

Em face do exposto acima, por este setor de manutenção, consideramos reprovada a marca apresentada.

Curitiba, 02 de março de 2018

Setor de manutenção