



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ

Rua Vítorio Viezzer, 84, Vista Alegre, CEP 80810-340, Curitiba-PR

Fone: (41) 3240-4000 | Fax: (41) 3240-4001 | protocolo@crmpr.org.br | www.crmpr.org.br

TESTE DE AMOSTRA DE LAMPADAS REFERENTE LICITAÇÃO.

Edital número 03/2018

Empresa concorrente: G.P. A Gerenciamento e Projetos EIRELI.

Rua Henrique Schwerin 766 sala 01 José Bonifácio Erechim-RS

CNPJ 11175931/000-47

Foram entregues ao setor de almoxarifado, quatro unidades de lâmpadas LED com dispositivo integrado a base ou corpo, constituindo peça única. Das seguintes características:

01 lâmpada LED T8 tubular 10 W, fita de LED bivolt 60 cm. Marca LUMANTI

01 lâmpada LED T8 tubular 20 W, fita LED bivolt 120 cm. marca LUMANTI.

01 lâmpada LED T8 tubular 48 W, fita LED bivolt 240 cm marca EQQO.

01 lâmpada LED bulbo A60 10 W base rosca E27 bivolt marca LUMANTI.

Constatado ao efetuar a abertura da embalagem de transporte que todas as unidades chegaram em suas embalagens de comercialização, com o devido selo estabelecido na Portaria 144 de 13 de março de 2015 do **INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO** que estabeleceu as normas e diretrizes para comercialização de lâmpadas LED. Além do selo obrigatório constam outras informações técnicas pertinentes aos produtos.

Questão que gerou duvidas a este setor de manutenção diz respeito ao impresso indicado na embalagem com os seguintes dizeres:

< Produzido na China e importado/ distribuído por: **F. Bez Distribuidora Eireli EPP.** (grifo nosso) Rua Carlos Reichmann, 67 Bairro Santa Catarina CEP 99711-374 Erechim RS CNPJ: 06.171.042/001-71 LLT61OT/ Lote C07> e a empresa especificada no cabeçalho deste documento, como fornecedora dos produtos. Não conseguimos determinar a ligação entre os dois CNPJ.

Testes efetivos:

01 - Lâmpada tubular LED T8 10 W bivolt 60 cm: marca Lumanti

Embalagem ok

Selo INMETRO ok

Na questão específica de esquema de ligação elétrica, o produto não atende ao especificado no Termo de Referencia, item 1.1 emitido pelo Setor de Almoxarifado onde é solicitado uma



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ

Rua Vítorio Viezzer, 84, Vista Alegre, CEP 80810-340, Curitiba-PR

Fone: (41) 3240-4000 | Fax: (41) 3240-4001 | protocolo@crmpr.org.br | www.crmpr.org.br

extremidade fase e outra extremidade neutro, para atender a padronização de ligação elétrica já adotada neste Conselho Regional de Medicina.

02 - Lâmpada tubular LED T8 20 W bivolt 120 cm marca Lumanti:

Embalagem ok

Selo INMETRO ok

Não foi possível os testes do referido modelo, pois o mesmo chegou quebrado e com a fita de led interrompida, portanto sem condições. Na questão específica de esquema de ligação elétrica, a embalagem traz o esquema de ligação elétrica do produto e, mesmo sem teste efetivo por motivo elencado acima, o mesmo não atende ao especificado no Termo de Referencia, item 1.1 emitido pelo Setor de Almoxarifado onde é solicitado uma extremidade fase e outra extremidade neutro, para atender a padronização de ligação elétrica já adotada neste Conselho Regional de Medicina.

03 - Lâmpada tubular LED T8 48 w bivolt 240 cm marca EQQO

Embalagem ok

Selo INMETRO ok

Na questão específica de esquema de ligação elétrica, o produto não atende ao especificado no Termo de Referencia, item 1.1 emitido pelo Setor de Almoxarifado onde é solicitado uma extremidade fase e outra extremidade neutro, para atender a padronização de ligação elétrica já adotada neste Conselho Regional de Medicina.

04 - Lâmpada bulbo A 60 base rosca E27 10 W bivolt marca Lumanti

Embalagem ok

Selo INMETRO ok

Teste de funcionamento ok.

Em face do relatório exposto acima, concluímos que somente o item 04 das amostras está aprovado para compra, ressaltado o terceiro parágrafo que deve ter as duvidas dirimidas pelo Setor de Licitação.

Curitiba, 06 de abril de 2018

Setor de manutenção