

COMPRASNET

Pregão Eletrônico



Resposta 08/10/2018 11:29:44

Resposta do Setor requisitante: "conforme solicitação do fornecedor, encaminho os seguintes dados , conforme planta hidráulica do prédio: cisterna celula 01 ; 2,65x1,60 totalizando 4,64m² cisterna celula 2 : 2,40x1,65 totalizando 3,96m² caixa d'água 1: 4,30x2,30 totalizando 9,89 m² caixa d'água 2 :4,40x2,30 totalizando 10.12 m² capacidade total da cisterna 15000 litros capacidade total da caixa d'água 28830 litros."

Fechar