




LEGENDAS

-  Barra de alumínio 7/8x1/8" - Captação Aérea (DETALHES 1, 2, 3 E 4)
-  Mini captor - Captação Aérea (Detalhe 02)
-  Conexão estrutural - Descida e Aterramento (DETALHES 5, 4 E 6)

NOTAS:

- 01 PARA TODAS AS CONEXÕES ESTRUTURAIS DEVERÁ SER UTILIZADO CONECTOR ATERRINSERT.
- 02 EQUIPOTENCIALIZAR TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS COM COM FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADO

01	ADICIONAR SOLICITADOS	FL.N	CONFORME RELATORIO	01/10/2021
02	ADICIONAR SOLICITADOS	FL.N	CONFORME RELATORIO	10/09/2021
03	ADICIONAR SOLICITADOS	FL.N	CONFORME RELATORIO	16/08/2021
04	EMISSÃO FINAL	FL.N	CONFORME RELATORIO	26/04/2021
05	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	RESP. TÉCNICO	CONFORME RELATORIO	DATA

PROJETO	CRM-FRR - SPDA	DESCRIÇÃO	SPDA - COBERTURA
CLIENTE	CRM-FRR	PRIMEIRA Nº	0101
NOME DO ARQUIVO	SPDA_CRM.DWG	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENY - PETERSON LUZ KRÄVITZ
ESCALA	1:50	Nº ART	17992/2019/04
		CRM-FRR-1000000	