

METODOLOGIA EXECUTIVA - REMOÇÃO DA CALHA DE FIBRA

- 1. EXECUTAR A REMOÇÃO DA CALHA APÓS A MONTAGEM E LIBERAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COMO ANDAIMES E PLATAFORMAS E LIBERAÇÃO DAS ATIVIDADES POR PARTE DO TÉCNICO DE SEGURANÇA E ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS.ESQUADRIAS, VIDROS E DEMAIS ITENS QUE POSSAM SOFRER DANO COM SERVIÇOS SOBREPOSTOS DEVERÃO ESTAR PROTEGIDOS;
- 2. PROSSEGUIR COM A RETIRADA DA CALHA DE FIBRA DE VIDRO;
- ATRAVÉS DE ENSAIO DE PERCUSSÃO COMUMENTE CONHECIDO COMO "BATE-CHOCO", ENCONTRAR PONTOS ONDE AS PASTILHAS ESTEJAM COM SUA ADERÊNCIA PREJUDICADA;
- 4. REALIZAR A TROCA DAS PASTILHAS SEGUINDO O DETALHADO;
- 5. O ASSENTAMENTO DAS PASTILHAS SERÁ REALIZADO COM USO DE ARGAMASSA COLANTE ESPECÍFICA QUE PERMITA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO SIMULTÂNEO, UTILIZANDO A PARTE LISA DA DESEMPENADEIRA NA PEÇA E A DENTADA NO SUBSTRATO;
- NOS PONTOS DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DA SOBRE CÚPULA PODE SER NECESSÁRIO A TROCA DAS PASTILHAS, NESTE CASO, NA IMPOSSIBILIDADE DA REMOÇÃO, RECUPERAR O ENTORNO E PROSSEGUIR COM O CALAFETO CONFORME DETALHE;
- 7. FECHAR OS TUBOS DE DESCIDA DE ÁGUAS PLUVIAIS COM USO DE CAP DE PVC.

- MEDIDAS EM CENTÍMETROS;
- AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL. COTAS E POSICIONAMENTO DAS PEÇAS SÃO ORIENTATIVAS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA OS QUANTITATIVOS;
- O MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO, E DEVE SER
- LIDO EM SUA INTEGRIDADE ANTES DO INÍCIO DE QUALQUER ATIVIDADE; TODOS OS SERVIÇOS, ETAPAS, TAREFAS DEVERÃO SER CONFERIDOS E RECEBIDOS PELA EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL DO CRM ANTES DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADE:
- TODOS OS SERVIÇOS DEVEM SER LIBERADOS PELO TÉCNICO DE SEGURANÇA DA EMPRESA EXECUTORA, COM PREENCHIMENTO DE ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO E EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO ASSINADA PELO TÉCNICO E ENG. FISCAL DO CRM/PR
- OS TRABALHOS EM ALTURA DEVEM PASSAR POR CONFERÊNCIA DO TÉCNICO DE SEGURANÇA E ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS ANTES DA LIBERAÇÃO DOS
- TODAS AS ESQUADRIAS QUE PODEM ESTAR ALINHADOS COM A EXECUÇÃO SOBREPOSTA DE QUALQUER ATIVIDADE DEVERÃO ESTAR PROTEGIDOS COM USO DE LONA PLÁSTICA E PAPELÃO;
- DEVERÃO SER REVISTAS BARREIRAS FÍSICAS PARA EVITAR TRÂNSITO DE PESSOAS
- EM TRABALHOS SOBREPOSTOS OU NÃO AUTORIZADAS AOS CANTEIROS; OS PONTOS DE ANCORAGEM EXISTENTES NO ENTORNO DA CÚPULA E
- PLATIBANDAS PODERÃO SER UTILIZADOS PARA MONTAGEM DA LINHA DE VIDA, MAS DEVERÃO PASSAR POR ANÁLISE DO TÉCNICO DE SEGURANÇA DA EMPRESA EXECUTORA:
- O DESCARTE DE RESÍDUOS GERADOS EM TODAS AS ETAPAS DEVERÁ SEGUIR AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, COM EMISSÃO DE MTR'S COMPROVANDO DESCARTE CORRETO;
- TODOS OS DOCUMENTOS GERADOS, PREENCHIDOS OU EMITIDOS PARA A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DEVERÃO SER ENTREGUES A FISCALIZAÇÃO E A

| HISTÓRICO DE REVISÕES | | | |
|-----------------------|------|-----------------|---------|
| DATA | REV. | ALTERAÇÃO | RESP. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 16/04/2023 | 00 | EMISSÃO INICIAL | JEAN O. |
| | | | |



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARANÁ



KG SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA TIPO: PROJETO EXECUTIVO - RECUPERAÇÃO COBERTURA SOBRE CÚPULA
OBJETO: VISTA SUPERIOR DA COBERTURA DA SOBRE

CÚPULA

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ

ENDEREÇO: VICTÓRIO VIEZZER, 84 - VISTA ALEGRE -CURITIBA/PR - CEP 80810-340

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

1:100

ERICK R. KLEMBA - CREA PR-177.694/D

01/08

JEAN DE O. GONÇALVES - CREA PR-178.771/D