

COMPRASNET
Pregão Eletrônico



Resposta 05/05/2021 17:14:37

Seguem as respostas do Setor Requisitante: "1) Quando envolver a troca de peças, verificado por técnico competente estas serão orçadas à parte e a instalação será executada pela empresa detentora do contrato, sem custos. A mão de obra, os gases R22 ou outros, nitrogênio soldas ou outros que sejam necessários para eliminação de vazamentos na rede frigorígena já estarão inclusos no contrato, sendo vedada a cobrança adicional destes serviços. 2) A limpeza de dutos é obrigatória uma vez ao ano, independente da análise. 3) Todos os custos devem estar contemplados nos custos do contrato. 4) Estes custos devem estar previstos no contrato e, se houver necessidade de um dos serviços ser exigido mais de uma vez ao ano, por exemplo, por determinação de órgão de vigilância sanitária não será pago adicional ao contrato, por ser ação rara no caso real."

Fechar