

**Resposta** 23/11/2021 08:38:44

1 - RESPOSTA: Correto o entendimento do licitante. Entenda-se que o termo "injetado de fábrica" é referente a conectores montados em fábrica, e consequentemente garantido pelo fabricante, não sendo aceitos cabos com conectores montados em obra. 2 - RESPOSTA: Correto o entendimento do licitante. Entenda-se que o termo "injetado de fábrica" é referente a conectores montados em fábrica, e consequentemente garantido pelo fabricante, não sendo aceitos cabos com conectores montados em obra. 3 - RESPOSTA: Correto o entendimento do licitante. Entenda-se que o termo "injetado de fábrica" é referente a conectores montados em fábrica, e consequentemente garantido pelo fabricante, não sendo aceitos cabos com conectores montados em obra.

Fechar